

ПРЕДПИСАНИЕ № 1094 об устранении выявленных нарушений

г. Гаврилов – Ям

«06» декабря 2019 год

При обследовании объекта: муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 «Родничок» (МДОБУ Детский сад № 2) по адресу: 152240 Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Юбилейный проезд, д. 2

Рассмотрении представленных документов: Акт № 1583 от 06.12.2019г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. потолок в помещении пищеблока, стены в туалете группы «Одуванчик» и «Фиалка» находятся в состоянии, не допускающим проводить качественную уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов, что является нарушением п. 5.4, 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. на пищеблоке детского сада используется стеллаж для хранения посуды с поврежденной поверхностью, в нарушение п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. чистая посуда хранится на сушилке с признаками ржавчины, что не позволяет осуществлять качественную обработку сушилок, в нарушение п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. в групповых детского сада используется посуда с отбитыми краями, в нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
5. не достаточно постельного белья (на каждого ребенка необходимо иметь три комплекта), в нарушение п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. на момент проверки отсутствовала суточная проба булка с маслом, зарегистрированного в журнале бракеража готовой кулинарной продукции 11.11.2019г., 12.11.2019г., что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. отсутствует шкаф для хранения хлеба, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
8. в группе «Фиалка», в музыкальном зале имеются перегоревшие лампы, в нарушение п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;
9. согласно экспертному заключению № 6694 от 20.11.2019г. по протоколу лабораторных исследований № 3382 от 19.11.2019г., вода питьевая из крана холодной воды на пищеблоке не соответствует санитарным требованиям по показателям: железа ($0,43 \pm 0,11$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), окисляемости перманганатной (фактическое содержание $5,7 \pm 0,6$ мгО₂/дм³ при гигиеническом нормативе 5 мгО₂/дм³), что не соответствует требованиям п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
10. в личных медицинских книжках работников МДОБУ Детский сад № 2 отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа 2018-2019 года, против дифтерии, о вакцинации ВГВ, о флюорографическом обследовании в 2018г. у Савасиной Е.Ю., отсутствуют сведения о флюорографическом обследовании в 2019г. у Шабуровой О.А. Отсутствует личная медицинская книжка у Иванова С.Ю., что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
11. цокольный этаж здания имеет разрушения, поражение грибок, в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в срок 12 августа 2020 года МДОБУ Детский сад № 2:

1. провести косметический ремонт в помещении пищеблока в МДОБУ Детский сад № 2", в туалете группы «Одуванчик» и «Фиалка»;
2. обеспечить пищеблок детского сада стеллажом для хранения посуды;
3. обеспечить надлежащее содержание сушилок для хранения столовой посуды;
4. обеспечить групповые столовой посудой, в соответствии с требованиями;
5. обеспечить достаточным количеством постельного белья на каждого ребенка;
6. обеспечить хранение суточных проб в соответствии с требованиями;
7. обеспечить хранение хлеба в соответствии с требованиями;
8. заменить перегоревшие источники искусственного освещения;
9. привести в соответствие с требованиями качество питьевой воды;
10. иметь сведения о вакцинации против гриппа, против дифтерии, о вакцинации ВГВ, о флюорографическом обследовании Савасиной Е.Ю., иметь сведения о флюорографическом обследовании Шабуровой О.А. Иметь личную медицинскую книжку Иванову С.Ю.
11. провести ремонт цоколя.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МДОБУ Детский сад № 2
(лицо, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок **12 августа 2020 года**.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском муниципальном районе



Н.В. Пушкина

Копию настоящего предписания получил: «06» декабря 2019 г.

Заведующий

Кар (подпись)

Карнова С.В.
(расшифровка)